



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

BELGE NUMARASI 14.0.30.4.34.00/TSE-65312
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 06.03.2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.09.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ESKA VALVE LIMITED ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞEYHLİ M. SAĞLIK S. NO:10 PENDİK İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI ESKA VALVE LIMITED ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ŞEYHLİ MAHALLESİ, SAĞLIK SOKAK, NO:10-2, KURTKÖY-PENDİK / İSTANBUL" İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.02/TSE-32480
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ESKA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 12884 / Gaz Kesme Cihazları- Otomatik- Sismik Hareketi Algılayan /
RELATED TURKISH STANDARD 29.04.2002

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

EMV 1032 MODEL, ANMA ÇAPI DN 32 (1 1/4"), KAPASİTESİ: 850 KW ;
EMV 1040 MODEL, ANMA ÇAPI DN 40 (1 1/2 "), KAPASİTESİ: 1600 KW;
EMV 1050 MODEL, ANMA ÇAPI DN 50 (2"), KAPASİTESİ : 2650 KW;
İŞLETME ORTAM SICAKLIĞI: -23 °C İLE 51,5 °C ARALIĞINDA, İŞLETME BASINÇI: 0 İLE 500 MBAR ARALIĞINDA, ANMA BASINCI 500 MBAR,
TİP 1, KONUM: DÜŞEY, SİSMİK HAREKETLERİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI
EMV 1025 MODEL ANMA ÇAPI DN 25 (1 "), KAPASİTESİ 800 KW (K.G.27.11.2013)
İŞLETME ORTAM SICAKLIĞI -23°C İLE 51,5°C ARALIĞINDA, İŞLETME BASINCI 0 İLE 500 MBAR ARALIĞINDA , ANMA BASINCI 500 MBAR, TİP
1, KONUM : DÜŞEY VE YATAY, SİSMİK HAREKETLERİ ALGILAYAN OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI



30/09.2015

AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ