

**TSEK**

# TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

## KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

### TURKISH STANDARDS INSTITUTION

#### CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

**TSEK** veya / or **ТСК**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	14.0.30.4.34.00/TSEK-63860
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.01.2006
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	30.09.2016
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ESKA VALVE LİMİTED ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	ŞEYHLİ M. SAĞLIK S. NO:10 PENDİK İSTANBUL
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ESKA VALVE LİMİTED ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞEYHLİ MAHALLESİ, SAĞLIK SOKAK, NO:10-2, KURTKÖY-PENDİK İSTANBUL
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ESKA
<b>İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ</b> RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-004-BK-008 / ELLE KURMALI, YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ BELGELENDİRME KRİTERİ / 06.04.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-ÜBM-04-BK-008:NİSAN 2012 ELLE KURMALI, YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN-OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-(SOLENOİD VALFLERİ) İÇİN  
\*SOLENOİD VALF,ELLE KURMALI,YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN  
-ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 15-20-25-32-40-50, VİDALI BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN  
- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 65-80-100, FLANŞ BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G 27.11.2013)  
- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 20 ,DN25, VİDALI BAĞLANTILI,ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECE SİNİF I,IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-BAKIR ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G 27.11.2013)



30/09.2015

AHMET NURSİ KARTAL  
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273 \* Faks: 2627231606 \* Web: \* e-mail:

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr