



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000069-TSE-03/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.02.2006
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.02.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇAVUŞOĞLU MAH. SEDDÜLBAHİR CAD. NO:49 KARTAL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ SEDDÜLBAHİR CADDESİ NO:49 KARTAL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.02/5244
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	E.C.A.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5910 EN 1359/A1 / Gaz sayaçları – Diyaframlı / 06.03.2008
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- G1.6 (Qmax: 2,5 m³/h, Qmin:0,016 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 1,2 dm³) BK G 1,6 TİCARİ MODELLİ
 - G2.5 (Qmax: 4 m³/h, Qmin:0,025 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 1,2 dm³) BK G 2,5 TİCARİ MODELLİ
 - G4 (Qmax: 6 m³/h, Qmin:0,04 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 1,2 dm³) BK G 4 TİCARİ MODELLİ
 - G6 (Qmax: 10 m³/h, Qmin:0,06 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 3,5 dm³) BK G 6 TİCARİ MODELLİ
 - G10 (Qmax: 16 m³/h, Qmin:0,10 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 6 dm³) BK G10 TİCARİ MODELLİ
 - G16 (Qmax: 25 m³/h, Qmin:0,16 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 6 dm³) BK G16 TİCARİ MODELLİ
 - G25 (Qmax: 40 m³/h, Qmin:0,25 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 12 dm³) BK G25 TİCARİ MODELLİ
 - G6 (Qmax:10 m³/h, Qmin:0,06 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 2 dm³) BK G6 TİCARİ MODELLİ
 - G4 (Qmax: 6 m³/h, Qmin:0,04 m³/h, Pmax :0,5 Bar, V : 1,2 dm³) BK G 4 TİCARİ MODELLİ
- "BAŞKENTGAZ Ürün Kodlu" (30.03.2016 K.G.)



31/03.2016

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (000069-TSE-03/01nolu belge devamı) : ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5910 EN 1359/A1 / Gaz sayaçları – Diyaframlı / 06.03.2008

DIYAFRAMLI GAZ SAYACI

- G4T (Qmax):6,0 m³/h, (Qmin):0,04 m³/h, Pmax.:0,5 bar, V:1,2 dm³, BK G4T, TİCARİ MODELLİ ENTEGRE MEKANİK GAZ SICAKLIĞI DÖNÜŞÜM CİHAZLI DIYAFRAMLI GAZ SAYACI



30./03.2016

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ